



- renvooi bouwkundig**
- waalmaat handvormsteen gebouw B
 - click-brick stapelsteen 90x240x100 mm gebouw A
 - kalkandsteen blokken (100, 150 of 216 mm)
 - prefab betonnen wandelementen (90, 100, 120, 150 of 200 mm)
 - gasbeton wand d=100 mm van dekplaat tot bovenliggende constructievloer
 - stysteemwand d=100 mm tussen vloer en systeemplafond, boven het systeemplafond drukschotten
 - metalstuw-wand d=100 mm van dekplaat tot bovenliggende constructievloer
 - 9-p. systeemwandpanelen met horizontale 4-deling met helder glas/ borstwering gematteerd glas in 30 min. WBDBO-wanden pynbol beglazing toepassen
- g.p. + 30 wldbo
- kozijn en deur in gasbeton- of metalstuw wand
 - kozijn en deur in systeemwand
 - deurnummer (binnen- en buitenkozijnen)
 - doucheplek met afvoerputje
 - appartementen: toiletput met onderuitlaat
 - appartementen: wastafels met w.k. water
 - ruimtes Zorgplein De Enk: wandfleset
 - ruimtes Zorgplein De Enk: wastafel met w.k. water in behandelruimtes op tegeltableau
 - voorzimtes Zorgplein De Enk: wastafel of fonteinbak met k. water
 - vloertegels 300x300 mm in sanitaire ruimtes
 - galerijtegels 600x600 mm langs de appartementen
 - hemelwaterafvoer dimensionering vlg. nadere berekening installateur
 - dimensionering riolering vlg. nadere berekening van de installateur

- renvooi brandweer**
- hoofdconstructie gebouw A: WBDBO 90 minuten
 - hoofdconstructie gebouw B: WBDBO 60 minuten
 - het gebouw voorzien van een gecertificeerde brandmeldinstallatie conform NEN 2510
 - van systeemwanden en rolluiken een TMO-testrapport o.g. te overleggen waaruit blijkt, dat de constructie voldoet aan de gestelde eis
 - van de ramen in de binnengevels van gebouw A dient te worden aangetoond hoe de zelfsluitendheid wordt uitgevoerd
 - technische ruimten, verdeel- en meterkasten voorzien van noodverlichting 10 lux conform NEN 1010
 - blusmiddelen, instructies en brandmelders ter plekke aanlichten met minimaal 5 lux
 - noodverlichting 1 lux op de vloer conform NEN 1838
 - aanduiding uitgang (verlicht transparant) conform NEN 6088
 - aanduiding vluchtweg (verlicht transparant) conform NEN 6088
 - zelfsluitende deur 30 min. WBDBO
 - brandlanghassel 20 m in kast
 - Schuimblusser inhoud 6 kg
 - bij combinatie gezamenlijk in een kast
 - WBDBO 90 minuten
 - WBDBO 60 minuten
 - WBDBO 30 minuten
 - zelfsluitend
 - rookmelder
 - porringpunt

PROJECT
2003-31
Zorgplein "De Enk"
Nunspeet

OPDRACHTGEVER
Omnia Wonen
te Harderwijk

TEKENING
plattegrond
1E VERDIEPING
uitvoeringstekening

SCHAAL
 1:100

TEKENINGSMATER
UT-03

DATUM
 13-07-2006

GEWISD
 14-02-2007
 15-03-2007
 20-06-2006
 22-07-2007